

(1) 垂井町役場庁舎

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	230	131	35,071
R6.8	夏季		176	49,514
R6.9	夏季		230	54,820
R6.10	その他季		176	44,706
R6.11	その他季		86	31,634
R6.12	その他季		143	36,466
R7.1	その他季		200	44,382
R7.2	その他季		226	48,503
R7.3	その他季		196	43,735
R7.4	その他季		203	46,211
R7.5	その他季		86	30,422
R7.6	その他季		83	30,811
				496,275

(2) 垂井町立岩手小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	71	49	9,946
R6.8	夏季		65	11,215
R6.9	夏季		43	5,747
R6.10	その他季		61	9,356
R6.11	その他季		24	6,886
R6.12	その他季		29	6,725
R7.1	その他季		55	8,981
R7.2	その他季		63	9,758
R7.3	その他季		71	10,538
R7.4	その他季		65	9,898
R7.5	その他季		31	6,452
R7.6	その他季		24	6,301
				101,803

(3) 垂井町立府中小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	113	75	10,518
R6.8	夏季		113	10,761
R6.9	夏季		75	4,915
R6.10	その他季		100	11,322
R6.11	その他季		24	4,886
R6.12	その他季		44	6,051
R7.1	その他季		63	8,174
R7.2	その他季		89	9,555
R7.3	その他季		91	9,779
R7.4	その他季		68	9,015
R7.5	その他季		32	4,965
R7.6	その他季		35	5,065
				95,006

(4) 垂井町立垂井小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	142	108	12,908
R6.8	夏季		133	17,748
R6.9	夏季		48	8,238
R6.10	その他季		142	18,866
R6.11	その他季		40	8,417
R6.12	その他季		59	9,359
R7.1	その他季		102	13,544
R7.2	その他季		118	15,589
R7.3	その他季		127	15,120
R7.4	その他季		97	14,063
R7.5	その他季		42	8,318
R7.6	その他季		55	8,796
				150,966

(5) 垂井町立宮代小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	91	60	7,931
R6.8	夏季		65	8,829
R6.9	夏季		50	5,493
R6.10	その他季		75	9,841
R6.11	その他季		29	5,981
R6.12	その他季		45	6,445
R7.1	その他季		66	9,137
R7.2	その他季		74	10,090
R7.3	その他季		91	10,632
R7.4	その他季		74	10,140
R7.5	その他季		32	6,301
R7.6	その他季		31	6,294
				97,114

(6) 垂井町立東小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	120	110	11,020
R6.8	夏季		120	13,381
R6.9	夏季		27	4,977
R6.10	その他季		116	14,770
R6.11	その他季		43	6,609
R6.12	その他季		61	7,493
R7.1	その他季		116	11,823
R7.2	その他季		116	13,207
R7.3	その他季		120	13,909
R7.4	その他季		104	13,168
R7.5	その他季		37	6,949
R7.6	その他季		53	6,929
				124,235

(7) 垂井町立表佐小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	92	66	8,664
R6.8	夏季		80	10,702
R6.9	夏季		66	7,475
R6.10	その他季		92	11,749
R6.11	その他季		33	7,845
R6.12	その他季		58	8,724
R7.1	その他季		75	12,297
R7.2	その他季		89	13,371
R7.3	その他季		72	13,441
R7.4	その他季		79	13,521
R7.5	その他季		36	7,412
R7.6	その他季		42	7,800
				123,001

(8) 垂井町立合原小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	50	38	4,976
R6.8	夏季		50	6,584
R6.9	夏季		16	3,477
R6.10	その他季		45	6,373
R6.11	その他季		14	3,799
R6.12	その他季		28	3,855
R7.1	その他季		32	5,116
R7.2	その他季		41	5,974
R7.3	その他季		43	6,087
R7.4	その他季		39	5,612
R7.5	その他季		15	3,747
R7.6	その他季		20	4,056
				59,656

(9) 垂井町立北中学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	91	61	8,673
R6.8	夏季		91	12,163
R6.9	夏季		50	6,148
R6.10	その他季		82	10,803
R6.11	その他季		29	6,764
R6.12	その他季		40	6,664
R7.1	その他季		59	9,553
R7.2	その他季		70	10,234
R7.3	その他季		62	10,279
R7.4	その他季		62	9,122
R7.5	その他季		37	7,864
R7.6	その他季		36	8,282
				106,549

(10) 垂井町立不破中学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	254	169	17,129
R6.8	夏季		254	25,959
R6.9	夏季		102	9,731
R6.10	その他季		234	27,440
R6.11	その他季		54	12,655
R6.12	その他季		134	15,050
R7.1	その他季		148	19,748
R7.2	その他季		176	21,443
R7.3	その他季		181	22,632
R7.4	その他季		149	19,479
R7.5	その他季		71	12,962
R7.6	その他季		98	14,180
				218,408

(11) 垂井町タライピアセンター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	208	165	16,418
R6.8	夏季		207	36,319
R6.9	夏季		208	41,368
R6.10	その他季		199	36,278
R6.11	その他季		147	17,077
R6.12	その他季		78	18,220
R7.1	その他季		83	21,555
R7.2	その他季		80	22,405
R7.3	その他季		74	19,875
R7.4	その他季		78	21,771
R7.5	その他季		59	9,446
R7.6	その他季		40	11,468
				272,200

(12) 垂井町文化会館

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	323	76	7,792
R6.8	夏季		282	20,355
R6.9	夏季		323	26,330
R6.10	その他季		253	18,368
R6.11	その他季		213	8,712
R6.12	その他季		47	7,933
R7.1	その他季		204	13,385
R7.2	その他季		284	24,227
R7.3	その他季		289	21,805
R7.4	その他季		285	30,624
R7.5	その他季		142	7,201
R7.6	その他季		83	6,417
				193,149

(13) 垂井町保健センター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	35	22	1,858
R6.8	夏季		24	2,556
R6.9	夏季		28	3,113
R6.10	その他季		28	2,723
R6.11	その他季		11	1,934
R6.12	その他季		14	1,745
R7.1	その他季		35	2,807
R7.2	その他季		31	2,927
R7.3	その他季		28	2,494
R7.4	その他季		24	2,546
R7.5	その他季		12	1,720
R7.6	その他季		16	1,730
				28,153

(14) 垂井町立垂井東こども園

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	100	80	9,281
R6.8	夏季		100	13,519
R6.9	夏季		84	13,343
R6.10	その他季		84	11,867
R6.11	その他季		39	7,098
R6.12	その他季		55	7,587
R7.1	その他季		81	9,232
R7.2	その他季		91	10,468
R7.3	その他季		81	9,923
R7.4	その他季		86	9,832
R7.5	その他季		34	5,574
R7.6	その他季		47	6,217
				113,941

(15) 垂井町朝倉運動公園野球場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	187	181	1,871
R6.8	夏季		185	2,193
R6.9	夏季		185	2,864
R6.10	その他季		185	4,255
R6.11	その他季		187	3,612
R6.12	その他季		185	2,642
R7.1	その他季		0	0
R7.2	その他季		0	0
R7.3	その他季		0	0
R7.4	その他季		185	2,303
R7.5	その他季		185	3,035
R7.6	その他季		183	2,393
				25,168

(16) 垂井町朝倉運動公園町民体育館

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	42	40	5,365
R6.8	夏季		39	5,051
R6.9	夏季		42	5,301
R6.10	その他季		41	5,088
R6.11	その他季		40	4,531
R6.12	その他季		39	5,371
R7.1	その他季		27	4,883
R7.2	その他季		39	4,261
R7.3	その他季		36	5,171
R7.4	その他季		38	4,923
R7.5	その他季		39	4,512
R7.6	その他季		41	4,655
				59,112

(17) 垂井町斎場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	110	67	5,921
R6.8	夏季		91	10,034
R6.9	夏季		91	10,444
R6.10	その他季		85	9,762
R6.11	その他季		37	5,865
R6.12	その他季		81	5,565
R7.1	その他季		101	10,673
R7.2	その他季		110	14,438
R7.3	その他季		101	11,735
R7.4	その他季		101	10,867
R7.5	その他季		34	4,278
R7.6	その他季		33	4,013
				103,595

(18) 垂井町立垂井こども園

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	91	65	7,722
R6.8	夏季		91	11,864
R6.9	夏季		84	11,884
R6.10	その他季		77	10,190
R6.11	その他季		34	5,620
R6.12	その他季		61	6,282
R7.1	その他季		82	9,740
R7.2	その他季		81	10,711
R7.3	その他季		77	9,549
R7.4	その他季		74	9,543
R7.5	その他季		33	5,457
R7.6	その他季		38	5,849
				104,411

(19) 垂井町学校給食センター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	夏季	134	123	17,145
R6.8	夏季		134	16,825
R6.9	夏季		100	10,091
R6.10	その他季		129	18,624
R6.11	その他季		100	14,307
R6.12	その他季		89	12,114
R7.1	その他季		112	13,085
R7.2	その他季		117	13,059
R7.3	その他季		111	13,382
R7.4	その他季		105	12,967
R7.5	その他季		94	11,426
R7.6	その他季		106	13,468
				166,493

(20) 垂井町垂井駅 自由通路 南広場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R6.7	昼間	14	11	1,009
	夜間			2,174
	重負荷			453
R6.8	昼間		11	1,074
	夜間			2,157
	重負荷			479
R6.9	昼間		11	1,086
	夜間			2,239
	重負荷			450
R6.10	昼間		11	1,766
	夜間			2,406
	重負荷			0
R6.11	昼間		11	1,806
	夜間			2,440
	重負荷			0
R6.12	昼間		12	1,959
	夜間			2,582
	重負荷			0
R7.1	昼間	13	1,584	
	夜間		2,648	
	重負荷		0	
R7.2	昼間	14	1,771	
	夜間		2,122	
	重負荷		0	
R7.3	昼間	13	1,878	
	夜間		2,497	
	重負荷		0	
R7.4	昼間	12	1,636	
	夜間		2,298	
	重負荷		0	
R7.5	昼間	12	1,379	
	夜間		2,472	
	重負荷		0	
R7.6	昼間	12	1,614	
	夜間		2,056	
	重負荷		0	
				48,035