令和７年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第１水源地　－　7月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.4	－								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06	－								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001	－								
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001	－								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001 未満	－								
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.9	5.7	4.8	4.2								
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－								
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1								
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		採水年月日			令和7年4月7日	令和7年5月1日	令和7年6月2日	令和7年7月3日								
		判定			適合	適合	適合	適合								

令和７年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第２水源地　－　7月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.5	－								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－								
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001 未満	－								
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.1	5.6	5.3								
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－								
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9								
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		採水年月日			令和7年4月7日	令和7年5月1日	令和7年6月2日	令和7年7月3日								
		判定			適合	適合	適合	適合								

令和７年度 水質検査結果(浄水)　－　北部浄水場　－

7月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	－	－								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.08	－								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.004	－								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－								
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.005	－								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001	－								
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	0.02 未満	－								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.7	4.2	3.6	3.6								
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－								
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4								
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		採水年月日			令和7年4月7日	令和7年5月1日	令和7年6月2日	令和7年7月3日								
		判定			適合	適合	適合	適合								

令和７年度 水質検査結果(浄水)　－　栗原水源地　－

7月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.4	－								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－								
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－								
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001 未満	－								
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－								
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	13	14	14	19								
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	54	－								
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	120	－								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－								
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9								
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
		採水年月日			令和7年4月7日	令和7年5月1日	令和7年6月2日	令和7年7月3日								
		判定			適合	適合	適合	適合								