

(1) 垂井町役場庁舎

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	223	206	57,907
R8.8	夏季		209	53,648
R8.9	夏季		223	46,600
R8.10	その他季		104	33,270
R8.11	その他季		151	35,081
R8.12	その他季		158	43,351
R9.1	その他季		223	51,946
R9.2	その他季		202	44,846
R9.3	その他季		162	42,253
R9.4	その他季		102	30,893
R9.5	その他季		78	29,911
R9.6	その他季		132	36,137
				505,843

(2) 垂井町立岩手小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	87	76	11,075
R8.8	夏季		49	4,807
R8.9	夏季		72	8,448
R8.10	その他季		27	5,817
R8.11	その他季		44	6,282
R8.12	その他季		61	8,736
R9.1	その他季		87	11,056
R9.2	その他季		69	8,778
R9.3	その他季		47	7,787
R9.4	その他季		27	7,141
R9.5	その他季		25	6,212
R9.6	その他季		52	10,847
				96,986

(3) 垂井町立府中小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	128	128	14,577
R8.8	夏季		49	6,649
R8.9	夏季		123	14,154
R8.10	その他季		74	7,919
R8.11	その他季		46	6,701
R8.12	その他季		73	10,982
R9.1	その他季		112	14,024
R9.2	その他季		106	11,255
R9.3	その他季		71	9,691
R9.4	その他季		31	6,233
R9.5	その他季		27	7,041
R9.6	その他季		67	13,143
				122,369

(4) 垂井町立垂井小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	164	150	18,810
R8.8	夏季		58	8,204
R8.9	夏季		164	19,372
R8.10	その他季		100	9,925
R8.11	その他季		59	8,635
R8.12	その他季		109	15,438
R9.1	その他季		162	19,901
R9.2	その他季		125	14,973
R9.3	その他季		98	11,848
R9.4	その他季		40	8,421
R9.5	その他季		43	8,415
R9.6	その他季		112	14,573
				158,515

(5) 垂井町立宮代小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	104	104	11,557
R8.8	夏季		61	5,880
R8.9	夏季		59	11,060
R8.10	その他季		52	7,151
R8.11	その他季		47	6,344
R8.12	その他季		91	11,136
R9.1	その他季		101	12,714
R9.2	その他季		98	10,988
R9.3	その他季		77	9,635
R9.4	その他季		32	6,031
R9.5	その他季		30	6,357
R9.6	その他季		63	8,352
				107,205

(6) 垂井町立東小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	124	111	14,587
R8.8	夏季		98	9,764
R8.9	夏季		109	11,617
R8.10	その他季		64	5,059
R8.11	その他季		56	5,255
R8.12	その他季		96	11,076
R9.1	その他季		124	14,205
R9.2	その他季		109	11,322
R9.3	その他季		76	8,641
R9.4	その他季		35	5,300
R9.5	その他季		36	5,917
R9.6	その他季		100	10,768
				113,511

(7) 垂井町立表佐小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	98	86	15,249
R8.8	夏季		72	8,423
R8.9	夏季		90	12,620
R8.10	その他季		54	6,995
R8.11	その他季		37	6,094
R8.12	その他季		59	9,433
R9.1	その他季		98	11,914
R9.2	その他季		80	9,355
R9.3	その他季		49	8,465
R9.4	その他季		32	9,489
R9.5	その他季		34	10,004
R9.6	その他季		56	12,044

120,085

(8) 垂井町立合原小学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	47	47	6,246
R8.8	夏季		16	2,987
R8.9	夏季		47	5,551
R8.10	その他季		24	3,584
R8.11	その他季		17	3,108
R8.12	その他季		30	4,496
R9.1	その他季		43	5,404
R9.2	その他季		38	4,597
R9.3	その他季		24	3,965
R9.4	その他季		16	3,082
R9.5	その他季		14	3,418
R9.6	その他季		25	4,735

51,173

(9) 垂井町立北中学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	97	97	13,148
R8.8	夏季		53	6,249
R8.9	夏季		93	11,190
R8.10	その他季		60	6,553
R8.11	その他季		40	6,748
R8.12	その他季		66	9,809
R9.1	その他季		95	11,866
R9.2	その他季		69	9,543
R9.3	その他季		64	8,077
R9.4	その他季		26	6,193
R9.5	その他季		26	6,312
R9.6	その他季		46	8,324

104,012

(10) 垂井町立不破中学校

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	230	216	27,100
R8.8	夏季		113	9,473
R8.9	夏季		230	26,693
R8.10	その他季		156	14,959
R8.11	その他季		85	12,312
R8.12	その他季		126	20,512
R9.1	その他季		225	24,230
R9.2	その他季		158	21,594
R9.3	その他季		95	15,612
R9.4	その他季		54	10,982
R9.5	その他季		55	12,329
R9.6	その他季		169	18,134

213,930

(11) 垂井町タライピアセンター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	158	154	29,116
R8.8	夏季		150	29,895
R8.9	夏季		144	21,858
R8.10	その他季		66	13,486
R8.11	その他季		127	17,801
R8.12	その他季		144	27,716
R9.1	その他季		158	34,988
R9.2	その他季		156	25,556
R9.3	その他季		135	24,888
R9.4	その他季		72	16,017
R9.5	その他季		103	13,663
R9.6	その他季		106	16,339

271,323

(12) 垂井町文化会館

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	356	286	18,623
R8.8	夏季		356	37,711
R8.9	夏季		285	19,240
R8.10	その他季		201	9,616
R8.11	その他季		147	10,771
R8.12	その他季		198	17,046
R9.1	その他季		238	25,720
R9.2	その他季		237	23,572
R9.3	その他季		197	16,922
R9.4	その他季		184	7,295
R9.5	その他季		88	6,794
R9.6	その他季		205	8,967

202,277

(13) 垂井町保健センター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	35	32	3,193
R8.8	夏季		29	2,993
R8.9	夏季		24	2,775
R8.10	その他季		18	2,335
R8.11	その他季		14	1,971
R8.12	その他季		30	2,907
R9.1	その他季		35	3,160
R9.2	その他季		28	2,584
R9.3	その他季		24	2,529
R9.4	その他季		13	1,914
R9.5	その他季		10	1,946
R9.6	その他季		23	2,126
				30,433

(14) 垂井町立垂井東こども園

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	108	100	16,408
R8.8	夏季		104	14,511
R8.9	夏季		96	13,169
R8.10	その他季		69	9,047
R8.11	その他季		63	8,407
R8.12	その他季		90	11,511
R9.1	その他季		108	14,664
R9.2	その他季		101	11,157
R9.3	その他季		78	10,051
R9.4	その他季		40	7,481
R9.5	その他季		41	7,523
R9.6	その他季		60	10,545
				134,474

(15) 垂井町朝倉運動公園野球場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	185	185	2,930
R8.8	夏季		185	3,296
R8.9	夏季		185	3,164
R8.10	その他季		185	4,818
R8.11	その他季		185	1,284
R8.12	その他季		0	0
R9.1	その他季		0	0
R9.2	その他季		0	0
R9.3	その他季		185	4,168
R9.4	その他季		185	2,616
R9.5	その他季		185	2,691
R9.6	その他季		185	2,487
				27,454

(16) 垂井町朝倉運動公園町民体育館

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	40	38	4,576
R8.8	夏季		40	5,708
R8.9	夏季		37	4,555
R8.10	その他季		36	4,587
R8.11	その他季		36	4,732
R8.12	その他季		37	4,685
R9.1	その他季		36	4,801
R9.2	その他季		35	4,222
R9.3	その他季		36	4,554
R9.4	その他季		34	4,127
R9.5	その他季		37	4,773
R9.6	その他季		38	5,168
				56,488

(17) 垂井町斎場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	110	87	9,502
R8.8	夏季		86	10,306
R8.9	夏季		86	10,729
R8.10	その他季		62	5,520
R8.11	その他季		89	6,530
R8.12	その他季		101	12,864
R9.1	その他季		110	12,717
R9.2	その他季		108	13,718
R9.3	その他季		96	8,353
R9.4	その他季		88	6,880
R9.5	その他季		46	5,490
R9.6	その他季		59	6,099
				108,708

(18) 垂井町立垂井こども園

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	84	79	12,773
R8.8	夏季		84	11,341
R8.9	夏季		78	9,751
R8.10	その他季		48	6,151
R8.11	その他季		51	5,580
R8.12	その他季		69	8,834
R9.1	その他季		83	11,042
R9.2	その他季		84	8,078
R9.3	その他季		60	6,981
R9.4	その他季		32	5,150
R9.5	その他季		32	5,581
R9.6	その他季		54	8,007
				99,269

(19) 垂井町学校給食センター

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	夏季	139	135	18,676
R8.8	夏季		119	11,986
R8.9	夏季		139	19,252
R8.10	その他季		111	15,638
R8.11	その他季		96	11,936
R8.12	その他季		109	14,872
R9.1	その他季		118	15,214
R9.2	その他季		110	14,010
R9.3	その他季		101	12,977
R9.4	その他季		92	11,586
R9.5	その他季		101	13,631
R9.6	その他季		116	16,953

176,731

(20) 垂井町垂井駅 自由通路 南広場

年月	単価区分	契約電力 (kw)	最大需要電力 デマンド (kw)	電力量 (kwh)
R8.7	昼間	13	11	998
	夜間			2,016
	重負荷			418
R8.8	昼間		10	986
	夜間			2,120
	重負荷			412
R8.9	昼間		11	1,048
	夜間			2,160
	重負荷			437
R8.10	昼間		11	1,810
	夜間			2,326
	重負荷			0
R8.11	昼間		12	1,671
	夜間			2,467
	重負荷			0
R8.12	昼間		13	1,792
	夜間			2,261
	重負荷			0
R9.1	昼間	10	1,321	
	夜間		1,692	
	重負荷		0	
R9.2	昼間	10	1,188	
	夜間		1,398	
	重負荷		0	
R9.3	昼間	9	1,364	
	夜間		1,502	
	重負荷		0	
R9.4	昼間	12	1,635	
	夜間		2,302	
	重負荷		0	
R9.5	昼間	12	1,396	
	夜間		2,523	
	重負荷		0	
R9.6	昼間	12	1,461	
	夜間		2,096	
	重負荷		0	

42,800