令和８年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第１水源地　－　5月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100　以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－										
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－										
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	－	－										
	21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－										
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－										
	24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－										
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－										
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－										
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－										
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－										
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－										
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－										
	39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.0	4.5										
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－										
	41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－										
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－										
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－										
	46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－										
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満										
	48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.0										
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満										
	52	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満										
		採水年月日			令和8年4月6日	令和8年5月11日										
		判定			適合	適合										

令和８年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第２水源地　－　5月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100　以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－										
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－										
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	－	－										
	21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－										
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－										
	24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－										
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－										
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－										
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－										
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－										
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－										
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－										
	39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	5.3										
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－										
	41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－										
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－										
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－										
	46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－										
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満										
	48	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.7										
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満										
	52	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満										
		採水年月日			令和8年4月6日	令和8年5月11日										
		判定			適合	適合										

令和８年度 水質検査結果(浄水)　－　北部浄水場　－

5月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100　以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－										
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－										
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	－	－										
	21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－										
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－										
	24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－										
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－										
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－										
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－										
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－										
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－										
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－										
	39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.6										
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－										
	41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－										
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－										
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－										
	46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－										
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満										
	48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.3										
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満										
	52	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満										
		採水年月日			令和8年4月6日	令和8年5月11日										
		判定			適合	適合										

令和８年度 水質検査結果(浄水)　－　栗原水源地　－　5月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水　質　基　準　項　目	単位	基　準　値	４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０ 月	１１ 月	１２ 月	１ 月	２ 月	３ 月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100　以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－										
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－										
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	－	－										
	21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－										
	22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－										
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－										
	24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－										
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－										
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－										
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－										
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－										
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－										
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－										
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－										
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－										
	39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	15	15										
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－										
	41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－										
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－										
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－										
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－										
	46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－										
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満										
	48	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8										
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満										
	52	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満										
		採　水　年　月　日			令和8年4月6日	令和8年5月11日										
		判　定			適 合	適 合										