

令和元年度 垂井町一般廃棄物最終処分場(矢取処分場)水質維持管理表

施設名	垂井町一般廃棄物最終処分場 矢取埋立処分場			
所在地	垂井町表佐字矢取			
採取場所	矢取埋立処分場			
採取年月日	令和元年8月23日			
項目	単位	基準値	地下水(北)	地下水(南)
カドミウム	mg/l	0.003 以下	0.0004	0.0005
全シアン	mg/l	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満
鉛	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001
六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01 以下	0.012	0.003
総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
PCB	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.1 未満	0.1 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mS/m	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満

※「検出されないこと」は、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。