

平成30年4月24日

垂井町現庁舎敷地等活用基本構想策定業務プロポーザルに関する質問と回答

垂井町役場総務課

垂井町現庁舎敷地等活用基本構想策定業務プロポーザルに関する質問について、次のとおり回答します。

No.	質問の種別	該当書類箇所	質 問	回 答
1	様式4	同種・類似業務実績書	様式4の同種・類似業務実績書の件数は、3件までの記載と理解して宜しいでしょうか。	必要に応じて適宜追加してください。
2	様式4	同種・類似業務実績書	様式4の同種・類似業務実績書の実績確認は、TECRIS登録証もしくは契約書を添付すれば宜しいでしょうか。	添付は不要です。
3	様式4	同種・類似業務実績書	TECRIS登録証もしくは契約書の添付について、様式4の提出部数は、10部ですが、同様に10部の提出で宜しいでしょうか。	添付は不要です。
4	参考情報について	—	現庁舎及び、中央公民館の建物については、公共施設総合管理の視点などから方向性がある程度決められているのか、または白紙でしょうか。また耐震性については、どう評価されているのでしょうか。方向性が決められている場合には、その概要についてお教えてください。	今後の方向性は決められていません。耐震性については、現庁舎がIs値=0.38、中央公民館はIs値=0.14となっています。

No.	質問の種別	該当書類箇所	質 問	回 答
8	検討委員会 について	プロポーザル実 施要綱	(仮称)垂井町現庁舎 敷地等活用検討委員会 の委員について、具体 的に決まっていればお 教えいただけますか。	委員会の委員構成は、 (1) 学識経験を有する者 (2) 各種団体等が推薦する 者 (3) 垂井宿周辺地区コミュ ニティ醸成支援業務「がやが や会議」に参加した町民 (4) 公募による町民 (5) 町職員 の15名前後を予定していま す。