D1:枠見込寸法　D2:扉厚
TD-○○:建具群細図番号を示す

種別番号	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	SD 10
形態	片開扉（点検扉）	片開扉（点検扉）	片開扉	片開扉（不燃扉）	片開扉	片開扉	片開扉	片開扉（不燃扉）	片開扉（不燃防音扉）	片開扉（防火認定扉）
個数	8	8	1	1	1	1	4	12	2	2
取付場所	1F PS,SK 2F PS,DS,SK, 職員用女子便所(2)	1F EPS 2F EPS	2F 倉庫(7)	2F 倉庫(8)	1F 倉庫(3)	1F 倉庫(1)	1F 廊下(2),男女更衣室 2F 控えｽﾍﾟｰｽ	1F 相談室(2)(3),執務スペース 組合事務室,会議室(1), 宿直室,清掃員控室 2F 職員控室,正副議長室 相談室(4)	2F 委員会室, 災害対策室兼大会議室	1F 相談室(1),全員協議会室
姿図	2,100 / 600 / ▽FL	2,100 / 900 / ▽FL	スリット W25×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	スリット W25×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	スリット W25×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	ガラリ W150×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	ガラス W80×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL
寸法（W×H×D1×D2）	600 × 2,100 × 75 × 30	900 × 2,100 × 75 × 30	900 × 2,100 × 135 × 40	900 × 2,100 × 135 × 40	900 × 2,100 × 135 × 40	900 × 2,100 × 135 × 40	900 × 2,100 × 150 × 40	900 × 2,100 × 150 × 40	900 × 2,100 × 150 × 50	900 × 2,100 × 150 × 45
法規制	—	—	—	水	—	—	—	水	水	特
性能	—	—	—	—	—	—	—	—	SAT	SOP
仕上	SOP（片面）	SOP（片面）	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP
水切	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
縁板	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
額縁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沓摺	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1
ガラス	—	—	—	—	—	—	W50 H1,800 FL t4	W50 H1,800 FL t4	W50 H1,800 FL t4	W80 H1,800 TP t6
ガラリ	—	—	スリット W25×H1800	スリット W25×H1800	スリット W25×H1800×2	ガラリ W150 H1800 50%	—	—	—	—
金物	K13	K13	K5	K5	K5	K5	K5	K5	K5、DB	K1
備考	—	—	—	—	—	—	飛散防止フィルム	飛散防止フィルム	グラスウール充填、飛散防止フィルム	認定番号:EA-0135

種別番号	SD 11	SD 12	SD 13	SD 14	SD 15	SD 16	SD 17	SD 18		SD 20
形態	片開扉（防火認定扉）	片開扉（防火扉）	片開扉（防火防音扉）	片開扉（不燃防音扉）	片開扉（不燃防音扉）	片開扉（不燃防音扉）	親子扉（防火扉）	片開扉（不燃防音扉）		親子扉（不燃扉）
個数	2	3	2	1	1	1	5	3		1
取付場所	1F 会議室(2)	1F 耐火保管室(1)(2)(3)	2F 会議室(5)	2F 議場	2F 議場	2F 議場	2F 倉庫(5),防災倉庫,書庫(2) 廊下(3),会議室(4)	2F 応接室,正副議長室		2F サーバールーム
姿図	ガラス W600×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL	2,100 / 900 / ▽FL	2,100 / 900 / ▽FL	2,100 / 900 / ▽FL	2,300 / 900 / ▽FL	押棒（セミロング） / 2,285 / 700 / 900 / ▽FL	2,100 / 1,200 / ▽FL	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 900 / ▽FL		2,100 / 1,200 / ▽FL
寸法（W×H×D1×D2）	900 × 2,100 × 150 × 45	900 × 2,100 × 150 × 40	900 × 2,100 × 170 × 50	900 × 2,100 × 190 × 50	900 × 2,300 × 190 × 50	900 × 2,285 × 190 × 70	1,200× 2,100 × 150 × 40	900 × 2,100 × 150 × 50		1,200× 2,100 × 150 × 40
法規制	特	特	特	水	水	水	特	水		水
性能	—	—	SAT	SAT	SAT	SAT	—	SAT		—
仕上	SOP	SOP	SOP	SOP	ダイノックシート張り	ダイノックシート張り	SOP	ダイノックシート張り（戸・枠共）		SOP
水切	—	—	—	—	—	—	—	—		—
縁板	—	—	—	—	—	—	—	—		—
額縁	—	—	—	—	—	—	—	—		—
沓摺	B1	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B1		B1
ガラス	W600 H1,800 TP t6	—	—	—	—	—	—	W50 H1,800 FL t4		—
ガラリ	—	—	—	—	—	—	—	—		—
金物	K1	K1	K1、DB	K5、DB	K5、DB、DC(I)	K14	K2	K5、DB		K6
備考	認定番号:EA-0135	—	グラスウール充填	グラスウール充填	グラスウール充填	グラスウール充填	—	グラスウール充填、飛散防止フィルム		電気錠

不燃扉に変更

種別番号	SD 21	SD 22	SD 23	SD 24	SD 25	SD 26	SD 27	SD 28	SD 29	SD 30
形態	親子扉（不燃扉）	親子扉（不燃防音扉）	親子扉（防火防音扉）	親子扉（防火防音扉）	両開扉	両開扉（防火扉）	両開扉（防火防音扉）	両開扉	両開扉（不燃防音扉）	片引扉
個数	7	3	2	1	1	5	1	1	1	2
取付場所	2F 議会事務室,食堂,倉庫(8) 電算執務室,廊下(3)(4)(6)	2F 議員控室、委員会室 災害対策室兼大会議室	2F 防災無線室、全員協議会室	2F 発電機室	2F 受水槽室	1F 書庫(1)、オイルタンク室 2F 書庫(3)、廊下(4)(6)	2F 電気室	1F 廊下(1)	2F 議場	1F ゴミ庫、洗濯室
姿図	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 1,200 / ▽FL	ガラス W50×H1800 / 2,100 / 1,200 / ▽FL	2,100 / 1,200 / ▽FL	2,100 / 1,200 / ▽FL	2,100 / 1,800 / ▽FL	2,100 / 1,800 / ▽FL	2,300 / 1,800 / ▽FL	ガラス W600×H1800 / 2,100 / 1,800 / ▽FL	3,000 / 押棒（セミロング） / 1,800 / ▽FL	スリット W25×H1800 / 2,100 / 1,050 / ▽FL
寸法（W×H×D1×D2）	1,200× 2,100 × 150 × 40	1,200× 2,100 × 150 × 50	1,200× 2,100 × 150 × 50	1,200× 2,100 × 150 × 50	1,800× 2,100 × 150 × 40	1,800× 2,100 × 150 × 40	1,800× 2,300 × 150 × 50	1,800× 2,100 × 150 × 40	1,800× 3,000 × 190 × 70	1,050× 2,100 × 150 × 50
法規制	水	水	特	特	—	特	特	—	水	—
性能	—	SAT	SAT	AT	—	—	AT	—	AT	—
仕上	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	ダイノックシート張り（戸・枠共）	SOP
水切	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
縁板	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
額縁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沓摺	B1	B2	B2	B4	B2	B1	B4	B2	B2	—
ガラス	W50 H1,800 FL t4	W50 H1,800 FL t4	—	—	—	—	—	W600 H1,800 FL t5	—	—
ガラリ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	スリット W25×H1800
金物	K6	K6、DB	K2、DB	K10	K6	K2	K10	K6	K14	K11
備考	飛散防止フィルム	グラスウール充填、飛散防止フィルム	グラスウール充填	グラスウール充填	—	—	グラスウール充填	電気錠、飛散防止フィルム	グラスウール充填	—

種別番号	SD 31	SD 32	SD 33	SD 34	SD 35	SD 36	SD 37	SD 38	SD 39	SD 40
形態	片引扉	随時閉鎖式片開扉（管理扉）	随時閉鎖式片開扉（防火扉）	随時閉鎖式片開扉（防火扉）	随時閉鎖式片開扉（防火扉）	片開扉(点検扉)	片開扉(点検扉)	片開扉	両開扉	両開扉
個数	3	1	1	2	1	1	3	4	1	1
取付場所	1F 授乳室 1F,2F 多目的WC	1F 廊下(2)	1F 廊下(2)	1F エントランスホール 2F 展望ロビー	2F 待合スペース	EVシャフト	ハト小屋	1F 多目的便所横 2F 廊下(5),電算事務室	1F ゴミ庫	1F 機械室
姿図	スリット W25×H1800 / 2,100 / 1,030（有効900） / ▽FL	3,000 / 1,900 / ▽FL	2,680 / 2,100 / 750 / 1,775 / ▽FL	3,000 / 2,100 / 750 / 1,850 / ▽FL 1F エントランスホール W1850 2F 展望ロビー W1890	3,000 / 720 720 770 / 2,210 / ▽FL	450 / 450	650 / 600	2,100 / 900 / ▽FL	スリット W25×H1800 / 2,100 / 1,640 / ▽FL	ガラリ W550×H800 / 2,300 / 1,680 / ▽FL
寸法（W×H×D1×D2）	1,030× 2,100 × 150 × 50	1,900× 3,000 × 120 × 40	1,775× 2,680 × 120 × 40	1,850× 3,000 × 120 × 40	2,210× 3,000 × 120 × 40	450 × 450 × 75 × 75	600 × 650 × 75 × 75	900 × 2,100 × 270 × 40	1,640× 2,100 × 270 × 50	1,680× 2,300 × 150 × 50
法規制	—	—	特S	特S	特S	水	水	—	—	—
性能	—	—	—	—	—	—	—	SAT	SAT	SAT
仕上	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	錆止め塗装	B-AE	B-AE	B-AE	B-AE
水切	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
縁板	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
額縁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沓摺	—	—	—	—	—	—	B4	B4	B4	B4
ガラス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ガラリ	スリット W25 H1800×2	—	—	—	—	—	—	—	スリット W25 H1800×2	W550 H800 35% ガラリ、G3
金物	K12	K3、DL	K3	K3	K3	K13	K7	K7	K8	K8
備考	—	—	くぐり戸	くぐり戸	—	—	—	—	—	—

AZUSA SEKKEI Architects,Engineers & Consultants
株式会社 梓設計
一級建築士事務所登録　東京第３８０号

設計者				法適合確認欄	検証者
一級建築士	一級建築士	一級建築士	一級建築士		
第199758号	第328752号	第346165号	第345722号		
永廣 正邦	日比 淳	森 一広	籏藤 麻木		渡邉 和幸

垂井町新庁舎建設工事	設計番号	図面番号
建具表(1)	161695	A —
	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	日付 . .
		No