令和５年度 水質検査結果(浄水) 【年間】 － 上水道第１水源地 －

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.6	－	－	1.3	－	－	1.2	－	－	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.7	5.0	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	5.0	5.3	7.5	7.8	5.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	51	濁度	度	2 以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		採水年月日			令和5年4月11日	令和5年5月8日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月5日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月15日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
		判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和５年度 水質検査結果(浄水) 【年間】 － 上水道第２水源地 －

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.6	－	－	1.5	－	－	1.5	－	－	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.3	5.6	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	5.4	5.6	6.6	6.8	5.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		採水年月日			令和5年4月11日	令和5年5月8日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月5日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月15日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
		判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和５年度 水質検査結果(浄水) 【年間】 － 北部浄水場 －

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.18	－	－	0.14	－	－	0.06 未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.002
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.002
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001 未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.9	3.7	3.7	3.5	3.8	3.7	3.9	3.7	4.0	3.8	3.7	3.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		採水年月日			令和5年4月11日	令和5年5月8日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月5日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月15日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
		判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和５年度 水質検査結果(浄水) 【年間】 － 栗原水源地 －

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	1.1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	16	16	16	17	17	17	16	15	15	15	14	14
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	56	－	－	59	－	－	59	－	－	56
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	110	－	－	120	－	－	94	－	－	110
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		採水年月日			令和5年4月11日	令和5年5月8日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月5日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月15日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
		判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合