令和６年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第１水源地　－　4月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0											
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-											
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-											
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-											
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-											
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-											
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-											
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-											
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-											
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-											
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-											
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-											
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-											
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-											
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-											
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-											
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-											
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-											
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-											
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-											
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-											
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.4											
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-											
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-											
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-											
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-											
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-											
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-											
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-											
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満											
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	-	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満											
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満											
		採水年月日			令和6年4月9日											
		判定			適合											

令和６年度 水質検査結果(浄水)　－　上水道第２水源地　－　4月分更新

検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0											
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-											
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-											
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-											
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-											
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-											
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-											
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-											
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-											
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-											
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-											
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-											
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-											
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-											
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-											
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-											
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-											
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-											
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-											
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-											
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-											
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.2											
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-											
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-											
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-											
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-											
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-											
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-											
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-											
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満											
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	-	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満											
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満											
		採水年月日			令和6年4月9日											
		判定			適合											

令和６年度 水質検査結果(浄水)　　－　北部浄水場　－　　4月分更新　　検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0											
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-											
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-											
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-											
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-											
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-											
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-											
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-											
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-											
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-											
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-											
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-											
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-											
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-											
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-											
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-											
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-											
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-											
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-											
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-											
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-											
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-											
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-											
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-											
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-											
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-											
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8											
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-											
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-											
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-											
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-											
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-											
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-											
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-											
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満											
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3											
	48	味	-	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満											
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満											
		採水年月日			令和6年4月9日											
		判定			適合											

令和６年度 水質検査結果(浄水)　　－　栗原水源地　－　　4月分更新　　検査委託機関 ： 厚生労働大臣登録機関第７８号 ㈱環境科学研究所

区分		水質基準項目	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0											
	2	大腸菌		検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－											
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－											
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－											
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－											
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－											
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－											
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－											
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－											
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－											
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－											
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－											
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－											
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－											
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－											
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－											
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－											
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－											
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－											
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－											
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－											
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	14											
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	－											
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－											
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－											
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－											
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－											
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満											
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8											
	48	味	－	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	度	5 以下	0.5 未満											
	51	濁度	度	2 以下	0.1 未満											
		採水年月日			令和6年4月9日											
		判定			適合											